

**SCHEMA IMPIANTO N. 8**

**SCHEMA CONSISTENZA IMPIANTO UFFICI COMUNALI "TASSO"**

**DESCRIZIONE IMPIANTO - Sistema ad espansione diretta**

**CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMPIANTO**

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	IMPIANTO DI TRATTAMENTO TERMICO AD ESPANSIONE DIRETTA		
DESTINAZIONE USO	TRATTAMENTO TERMICO UFFICI		
SOGGETTA A CONTROLLO VV.F.	NO		
SOGGETTA A OMOL. INAIL (ex Ispesl)	NO		
ADEMPIMENTI NORMATIVA F-GAS	REDAZIONE DI REGISTRO COME DA Art. 3 comma 6 del Regol.(CE) n. 842/2006		

**UNITA' ESTERNA SISTEMA VRF (quantità n. 3) - VOLUME REFRIGERANTE VARIABILE**

MARCA E MODELLO	TOSHIBA mod. MMY MAP1204HT8-E (N.3 IN PARALLELO)	
DATI TECNICI	pot. TERMICA: 3x37,5 kW	pot. FRIGO: 3x33,5 kW
GAS REFRIGETANTE - CARICA	R410 A - 3x11,5 kg	
Numero di fabbrica/matricola		
Potenza elettrica assorbita	3x16,3 kW	
Alimentazione elettrica	3 - 400 V	

**UNITA' INTERNE SISTEMA VRF (quantità n. 31)**

MARCA E MODELLO	TOSHIBA (MODELLI VARI)	
DATI TECNICI	pot. TERMICA: _____ kW	pot. FRIGO: _____ kW
GAS REFRIGERANTE - CARICA	R410 A	
Alimentazione elettrica	1 - 230 V	

**UNITA' AD ESPANSIONE DIRETTA (quantità n. 2)**

MARCA E MODELLO	ELECTRA mod. OU-ONG DCI 18	
DATI TECNICI	pot. TERMICA: 5,3 kW	pot. FRIGO: 5,0 kW
GAS REFRIGETANTE - CARICA	R410 A - 1,26 kg	
Numero di fabbrica/matricola		
Potenza elettrica assorbita	1,56 kW	
Alimentazione elettrica	1 - 230 V	

**DESCRIZIONE IMPIANTO - Sistema TIPO ROOF-TOP (per sala consiliare)**

**CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMPIANTO**

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	IMPIANTO DI TRATTAMENTO TERMICO AD ESPANSIONE DIRETTA		
DESTINAZIONE USO	TRATTAMENTO TERMICO SALA CONSILIARE		
SOGGETTA A CONTROLLO VV.F.	NO		
SOGGETTA A OMOL. INAIL (ex Ispesl)	NO		
ADEMPIMENTI NORMATIVA F-GAS	REDAZIONE DI REGISTRO DELL'APPARECCHIATURA		

**UNITA' TRATTAMENTO ARIA CON CICLO FRIGORIFERO INTEGRATO**

MARCA E MODELLO	EMICON	
DATI TECNICI	NON REPERIBILI	
GAS REFRIGETANTE - CARICA	R 22	
Numero di fabbrica/matricola		
Potenza elettrica assorbita		
Alimentazione elettrica	3 - 400 V	

**PRESIDI ANTINCENDIO**

COMPONENTE	QUANTITA'	CARATTERISTICHE TECNICHE	ULTIMO CONTROLLO
Estintore a polvere	14		
Idrante UNI 45 (SOSTITUIRE)	2	Idrante a muro manichetta 20 m	2013