

SCHEMA IMPIANTO N. 7

SCHEMA CONSISTENZA IMPIANTO PALAZZETTO DELLO SPORT

CENTRALE TERMICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMPIANTO

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CON POMPE DI CALORE
DESTINAZIONE USO	PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
SOGGETTA A CONTROLLO VV.F.	NO
SOGGETTA A OMOL. INAIL (ex IspeS)	NO

COMPONENTI DELL'IMPIANTO - LOCALE TECNICO -

Generatore di Calore (POMPE DI CALORE N.1)

MARCA E MODELLO	RIELLO RSA EF 0051 H
POTENZA TERMICA	13,2 kW
POTENZA ELETTRICA ASS.TA	___ kW alim. 3-400V
Numero di fabbrica/matricola	
Pressione massima di esercizio	
GAS	R 407C

Generatore di Calore (POMPE DI CALORE N.2)

MARCA E MODELLO	RIELLO RSA EF 0051 H
POTENZA TERMICA	13,2 kW
POTENZA ELETTRICA ASS.TA	___ kW alim. 3-400V
Numero di fabbrica/matricola	
Pressione massima di esercizio	
Anno di costruzione	R 407C

Pompe di circolazione (q.tà N.2)

MARCA E MODELLO	GRUNDFOS mod.
CARATTERISTICHE IDRAULICHE	PORTATA : _____ PREVALENZA : ___m
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	

SERBATOI DI ACCUMULO (q.tà n.2)

MARCA E MODELLO	ZANI
CAPACITA'	3000 litri
PRESSIONE MAX	6,0 bar

Pompe di Ricircolo (q.tà n. 2)

MARCA E MODELLO	SALMSON
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	1-230V

ADDOLCITORE

MARCA E MODELLO	GEL DECAL 110VT 1000AD
MATRICOLA	Z6010526
CAPACITA' CICLICA	

CLORATORE

MARCA E MODELLO	GEL DECAL 110VT 1000AD
MATRICOLA	Z6010526

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

VASI DI ESPANSIONE	CHIUSI N. 2 150 litri/cad (su accumuli)
VAL. DI SICUREZZA (scarico, omolog. ..)	n. 2 taratura 5,4 bar Ø1" (su accumuli)

SCHEDA IMPIANTO N. 7

SCHEDA CONSISTENZA IMPIANTO PALAZZETTO DELLO SPORT

CONTROLLI VARI

STATO GENERALE DELLE COIBENT.	BUONA
PULIZIA DEL LOCALE	DISCRETA
PULIZIA DELLA CALDAIA	DISCRETA
SISTEMA DI REGOLAZIONE TEMP.	TERMOSTATO DA QUADRO

VERIFICA DOCUMENTAZIONE

LIBRETTO DI CENTRALE	NON PRESENTE
LIBRETTO USO E MAN. POMPA CALORE	NON RINVENUTO
LIBRETTO USO E MAN. ADDOLCITORE	NON RINVENUTO
LIBRETTO USO E MAN. CLORATORE	NON RINVENUTO
CERTIFICATO PREV INCENDI	NON RICHIESTO

PRESIDI ANTINCENDIO

COMPONENTE	QUANTITA'	CARATTERISTICHE TECNICHE	ULTIMO CONTROLLO
Estintore a polvere	4		2013
Estintore a CO2	1		2013
Idranti UNI 45	2	A parete UNI 45 manichetta 20m	
ATTACCO VVF UNI 70	1		